

**Главное управление МЧС России по Ивановской области**  
**управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от «26» октября 2021 г., 15 час. 00 мин. № 471  
(дата и время составления акта)

153037, Ивановская область, город Иваново, улица Комсомольская, дом 52  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново (Врио главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору) Земерова Евгения Викторовича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»:10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Начальником отделения нормативно-технического ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор городского округа Иваново по пожарному надзору) Зейналовым Кананом Гасым Оглы

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий и помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 153037, Ивановская область, город Иваново, улица Комсомольская, дом 52

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» (далее по тексту - МБОУ «Средняя школа №4»), ИНН 3702233474

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" октября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по "26" октября 2021 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливается

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр, 2) истребование документов, 3) инструментальное обследование

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «13» октября 2021 года, 14 час. 00 мин.

по «26» октября 2021 года, 15 час. 00 мин.

по месту: 153037, Ивановская область, город Иваново, улица Комсомольская, дом 52

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол осмотра от 26.10.2021 № 471, 2) Протокол инструментального обследования от 26.10.2021

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Правоустанавливающие документы на объект защиты;

2) Документы характеризующие пожарную безопасность объекта

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

2) Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта), статья (часть статьи) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Список лиц ответственных за нарушение требований пожарной безопасности
1	2	3	4
<b>Нарушения к системе противопожарной защиты</b>			
1.	Над вторым эвакуационным из актового зала отсутствует световой оповещатель «Выход»	пп. «1» ч. 1 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Технический регламент), п. 5.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждён и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 173 (далее - СП 3.13130.2009)	МБОУ «Средняя школа №4»
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 1 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил	МБОУ «Средняя школа №4»

	соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 56 дБА).	противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - ППР в РФ)	
3.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении спортивного зала «Защита от шума плану строения (60 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
4.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 2 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 3 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 54 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
6.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54	МБОУ «Средняя школа №4»

	обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 4 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ППР в РФ	
7.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре IV типа	ч. 4 ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 84 Технического регламента, раздел 7, пп. 14 СП 3.13130.2009	МБОУ «Средняя школа №4»
<b>Общие нарушения</b>			
8.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленной по улице Дунаева на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
9.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленной по улице Комсомольская на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства	п. 71 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»

	персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.		
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения расположенного в актовом зале	п. 12 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
11.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Технического регламента, п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
12.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Технического регламента, п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
13.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
14.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	п. 54 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»

	сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.		
<b>Столовая</b>			
15.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения расположенных в кухонном помещении	п. 12 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
<b>Четвертый этаж</b>			
16	На объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на пути эвакуации покрытий (линолеум), именно: в коридоре 4 этажа.	п. 25 ППР в РФ.	МБОУ «Средняя школа №4»
<b>Второй этаж</b>			
17	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения расположенного на втором этаже	п. 12 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»
<b>Подвальный этаж</b>			
18	Высота горизонтального пути эвакуации в помещении раздевалки менее 2 м. (фактическая высота – 1,69 м)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Технического регламента, пп. 2 примечания 1 п. 4.2 СНиП II-A.5-70, п. 4.3.2. Свод правил. СП	МБОУ «Средняя школа №4»

		1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержден и введен в действие приказом министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России от 19 марта 2020 года № 194	
19	Подсобное помещение (склад) заместителя директора по административно – хозяйственной работе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 37 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03) (далее по тексту - НПБ 110-03), Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 37 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №175) (далее по тексту - СП 5.13130.2009)	МБОУ «Средняя школа №4»
20	Подсобное помещение (склад) учителя физкультуры не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 37 НПБ	МБОУ «Средняя школа №4»



		110-03, Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 37 СП 5.13130.2009	
21	В подвальном этаже допущено хранение хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	МБОУ «Средняя школа №4»

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 26.10.2021 № 471;

2) Предписание № 471/1 от 26.10.2021 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности;

3) Протокол инструментального обследования

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник отделения НТ ОНД и ПР г.о. Иваново  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по  
Ивановской области (государственный инспектор  
городского округа Иваново по пожарному надзору)  
Зейналов Канан Гасым Оглы

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Зейналов Канан Гасым Оглы, государственный инспектор г.о. Иваново по пожарному надзору, тел.: 8 (4932)30-16-74, 48-20-90; электронный адрес: ond37@37.mchs.gov.ru.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) <i>Ознакомлена 26.10.2021г. 15.00ч. Директор школы Шканов (Шканова И.В.)</i>