

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код\* КНМ 37210061000201208851 от 11.10.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ивановской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Иваново, уд. Диановых, д. 8А, тел. 29-91-05, e-mail: gu\_mchs@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Иваново

(наименование органа государственного пожарного надзора)

153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Советская, д. 26 тел.: (4932) 30-16-74,

e-mail: ond37@37.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ  
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 471/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №4», (далее - МБОУ «Средняя школа №4»), 153037, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 52

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Иваново (Врио главного государственного инспектора городского округа Иваново по пожарному надзору) Земерова Евгения Викторовича от 11.10.2021 № 471

в период с «13» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

Начальник отделения нормативно-технического ОНД и ПР г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ивановской области (государственный инспектор городского округа Иваново по пожарному надзору) Зейналовым Кананом Гасым Оглы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:

- директор МБОУ «Средняя школа №4» Шкапова Ирина Владимировна;
- заместитель директор по АХЧ МБОУ «Средняя школа №4» Коробкова Светлана Валентиновна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
<b>Нарушения к системе противопожарной защиты</b>				
1.	Над вторым эвакуационным из актового зала отсутствует световой оповещатель «Выход»	пп. «1» ч. 1 ст. 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ (Технический регламент), п. 5.3 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утверждён и введен в действие приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 года № 173 (далее - СП 3.13130.2009)	01.09.2022	
2.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 1 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил	01.09.2022	

	соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 56 дБА).	противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту - ППР в РФ)		
3.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении спортивного зала «Защита от шума плану строения (60 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
4.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 2 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 3 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 54 дБА).	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
6.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления и управления при пожаре не	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 84 Технического регламента, п. 4.2 СП 3.13130.2009, п. 54	01.09.2022	

	обеспечивают уровень звука, превышающий допустимый уровень постоянного шума в помещении кабинетов 4 этажа «Защита от шума плану строения (55 дБА для учебных кабинетов и классных помещений в соответствии с СП 51.13330.2011») не менее чем на 15 дБА (фактически уровень звука составил 55 дБА).	ППР в РФ		
7.	Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре IV типа	ч. 4 ст. 4, ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 84 Технического регламента, раздел 7, пп. 14 СП 3.13130.2009	01.09.2022	
<b>Общие нарушения</b>				
8.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленной по улице Дунаева на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 ППР в РФ	01.09.2022	
9.	Система противопожарной защиты не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленной по улице Комсомольская на проезде и подъезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Примечание: допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства	п. 71 ППР в РФ	01.09.2022	

	персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео - и аудиосвязи с местом их установки.			
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения складского назначения расположенного в актовом зале	п. 12 ППР в РФ	01.09.2022	
11.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Технического регламента, п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
12.	На объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты (систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре)	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ч. 1 ст. 83 Технического регламента, п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
13.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	
14.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной	п. 54 ППР в РФ	01.09.2022	

	безопасности (системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.			
<b>Столовая</b>				
15.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения расположенных в кухонном помещении	п. 12 ППР в РФ	01.09.2022	
<b>Четвертый этаж</b>				
16	На объекте защиты не храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных на пути эвакуации покрытий (линолеум), именно: в коридоре 4 этажа.	п. 25 ППР в РФ.	01.09.2022	
<b>Второй этаж</b>				
17	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения расположенного на втором этаже	п. 12 ППР в РФ	01.09.2022	
<b>Подвальный этаж</b>				
18	Высота горизонтального пути эвакуации в помещении	ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 53 Технического регламента,	01.09.2022	

	раздевалки менее 2 м. (фактическая высота – 1,69 м)	пп. 2 примечания 1 п. 4.2 СНиП II-A.5-70, п. 4.3.2. Свод правил. СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утвержден и введен в действие приказом министерства российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий МЧС России от 19 марта 2020 года № 194		
19	Подсобное помещение (склад) заместителя директора по административно – хозяйственной работе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 37 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110- 03) (далее по тексту - НПБ 110-03), Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 37 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №175) (далее по тексту - СП 5.13130.2009)	01.09.2022	
20	Подсобное помещение (склад) учителя физкультуры не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией	ч. 4 ст. 4, ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83 ФЗ - №123, п. А.4, п. А. 10, табл., А.1 пп. 9, табл., А.3 пп. 38; п. 4, п. 14, табл., 1 пп. 9, табл., 3 пп. 37 НПБ 110-03,	01.09.2022	

		Приложение А, п. А. 4, А.10, табл., А.1, пп. 9, табл., 3 пп. 37 СП 5.13130.2009		
21	В подвальном этаже допущено хранение хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	пп. «б» п. 16 ППР в РФ	01.09.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Директор МБОУ «СШ № 4» Шканов В. В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Шканов*  
(подпись)

Начальник отделения НТ ОНД и ПР  
г.о. Иваново УНД и ПР Главного управления  
МЧС России по Ивановской области  
(государственный инспектор городского округа  
Иваново по пожарному надзору)

**Зейналов Канан Гасым Оглы**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.